



VALEUR ICC

31000 TOULOUSE
PRM : 30002311307412

ICC Réelle

La valeur de l'ICC, au niveau du point de livraison (C4), prend en compte les éléments suivant :

- Puissance du Transformateur 630 kVA
- Pcc HTA amont du poste DP 93,02 MVA
- Ucc: 4%
- Environ 20m de câble BT 3 x 150 AL + 70 AL,

Les valeurs calculées sont :

ICC = 15 792 A

ICC bi = 13 673 A

SCC = 10 938 KVA

Pour ce dossier, la valeur à prendre en compte pour le

Dimensionnement des disjoncteurs est 15 792 A.

(Donnée à transmettre à l'organisme de contrôle)